

Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Édité le 6 février 2026

LETTRET (MAIRIE DE)

Le Village

05130 LETTRET

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

ADDUCTION LETTRET (DE)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	mardi 03 février 2026 à 11h41
		00140428			
Installation	UDI	001064	LETTRET (DE)	par :	LSEHL POMMELLET EDEISS
Point de surveillance	S	0000002368	POINT MOBILE		
Localisation exacte			robinet cuisine au fil des saisons parking du petit jardin	Type visite :	AU
Commune			LETTRET		
Référence laboratoire :	LSE2602-13043		Type analyse : EPCN		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00140428)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



LALLEMAND Anne

Mesure de terrain :	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Résultats				
Température de l'eau	7,3 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Résultats				
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	Résultats				
Conductivité à 25°C	755 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	Résultats				
Chlore libre	<0,03 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03 mg(Cl2)/L				

Analvse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : EPCN

Code SISE de l'analyse : 00149769

Référence laboratoire : LSE2602-13043

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité			
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure		
Turbidité néphélométrique NFU	0,53	NFU				2,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité		
pH	7,52	unité pH	Limites de qualité		Références de qualité			
Titre alcalimétrique complet		27,95 °f						
Titre hydrotimétrique		38,21 °f						
MINERALISATION		Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité		
Calcium		106,9 mg/L	Limites de qualité		Références de qualité			
Magnésium		27,9 mg(Mg)/L						
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.		Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité		
Cuivre		<0,010 mg(Cu)/L	Limites de qualité		Références de qualité			
Nickel		<5 µg/L						
Plomb		<2 µg/L						